

TABLEAU RECAPITULATIF VERIFICATIONS PERIODIQUES

Attention: document non exhaustif voir INRS ED 828

août-23

Catégorie	Type d'installations	Vérification	Maintenance
Incendie	Extincteurs	3 mois: bon fonctionnement 1 an: bon fonctionnement	5 ans: maintenance approfondie 15 ans: maintenance approfondie
Incendie	Système de désenfumage	1 an: bon fonctionnement	1 an minimum
Incendie	Alarme incendie	1 an: bon fonctionnement	selon les consignes du fabricant
Incendie	Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES)	1 mois: bon fonctionnement par coupure de l'alimentation générale (sauf Système Automatique de Test Intégré) 6 mois: autonomie(1h) de la batterie 1 an: bon fonctionnement	
Ascenseurs	Ascenseurs	5 ans: contrôle global	6 semaines 6 mois 1 an
Premiers secours	Défibrillateur	Défini par le fabricant	
Premiers secours	Trousse de secours	Périodiquement	
Moyens d'accès en hauteur	-Echafaudage	Avant chaque utilisation 3 mois	
Moyens d'accès en hauteur	Echelle/escabeau/Plateforme Individuelle Roulante	Avant chaque utilisation	
Electricité/Gaz	Insallations électriques/gaz	1 an	Gaz: réguliere

EPI	TOUS	A chaque utilisation	
EPI	Appareils de protection respiratoire Gilet de sauvetage gonflable Système de protection individuelle contre les chutes (harnais par ex) ... stock de cartouches filtrantes antigaz pour masques de protection respiratoire	1 an	
Compresseurs	TOUS	10 ans: requalification	
Compresseurs	Compresseurs d'air si la pression maximale admissible (PS) est > 4bar et le produit de la PS par le volume est >200 bar/L	4 ans	
Installations thermiques	Chaudières > 4 kW mais <400 kW	1 an: rendement/émission polluants	1 an: ramonage
Installations thermiques	Chaudières > 400 kW mais <20 MW	2 ans: rendement/émission polluants	1 an: ramonage
Installations thermiques	Système de climatisation/pompe à chaleur	5 ans: rendement/émission polluants	1 an: nettoyage
Levage	Appareils de levage mobiles (grue auxiliaire, nacelle, tractopelle...)	6 mois	
Levage	Autres appareils ou accessoires de levage	1 an	
Ligne de vie/points d'ancrage		1 an	
Machines	Presses, massicots, compacteurs, benne à ordures...	3 mois	
Machines	Autres machines, ex: arbres à cardans, motoculteurs...	1 an	

Portes et portails	Portes et portails manuels ou motorisés	Contrôle régulier	
	Portes et portails automatiques ou semi-automatiques	6 mois	
Ventilation	installation de ventilation	3 mois: état des filtres 1 an: bon fonctionnement (débit, gaines...)	1 an
Système d'aspiration à la source (air non recyclé)	installation	1 an: bon fonctionnement (débit, gaines, captage, dépoussiéreur...)	régulière